


	ROMÂNIA JUDEȚUL OLT CONSILIUL LOCAL CORBU Sat Corbu, str. Principală, nr. 217, Cod poștal 237090 Tel/fax: 0249481006; 0249480923 e-mail: contact@primaria-corbu.ro	
---	---	---

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea pierderilor tehnologice din Sistemul public de alimentare cu apă al comunei Corbu

Consiliul local al comunei Corbu întrunit în ședință ordinară în data de 25.03.2025

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 921/14.03.2025 al primarului comunei Corbu;
- Raportul Serviciului public de alimentare cu apă înregistrat la nr.922/14.03.2025;
- Prevederile art. 1 alin. (3), art. 3 și art. 8 alin. (1), alin. (3), din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 36, alin. (6) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 7 alin. (1-2) din Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare aprobată prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007
- Balanța apei, elaborată de Serviciul Public de Alimentare cu Apă Corbu, conform metodologie IWA pentru fiecare sistem de alimentare cu apă, potrivit prevederilor pct. I.9 și 5.5 din Normativul NP 133/1-2013 privind proiectarea, executia și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
- Avizul nr. 14/25.03.2025 al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local

În temeiul art. 196 alin.(1) lit."a" din O. U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE


Art. 1. În conformitate cu balanța apei, elaborată de Serviciul Public de Alimentare cu Apă Corbu, se aprobă cotele corespunzătoare pierderilor volumetrice de apă pentru sistemul de alimentare cu apă al comunei Corbu, administrat de Serviciul Public de Alimentare cu Apă Corbu, după cum urmează:

- Consum de apă nefacturat (pierderi tehnologice) – 4,0%
- Pierderile de apă fizice – 19,93%
- Volumul fizic de apă care nu aduce venituri – 23,93%

Art. 2. În cazul în care pierderile vor depăși 20%, vor fi elaborate studii aprofundate, printr-un audit pentru stabilirea stadiului pierderilor și se vor lua măsuri de realizare lucrări de reabilitare sau modernizare a sistemului de alimentare cu apă.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Olt, ANRSC – Agenția Teritorială Slatina și celor interesați prin afișare la sediul și pe site-ul instituției.

Președ
Victor



Contrasemnează.



AN

Nr. 12 din 25.03.2025
Corbu

Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi pentru, — voturi împotrivă și 3 abțineri